

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PRZYSUSZE
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W PRZYSUSZE

ul. Szkolna 7, 26 – 400 Przysucha, NIP:799-16-61-194 REGON: 670961195
www.przysucha.psse.waw.pl; e-mail : przysucha@psse.waw.pl, tel/fax 48 675-24-22 , 48 675-23-37;



HK.6010.61.2017

Przysucha 12.04.2017 r.

**Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o.
ul. Targowa 52
26-400 Przysucha**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze
/na podstawie informacji telefonicznej otrzymanej z Laboratorium PSSE
w Radomiu w dniu 12.04.2017r. o godz. 14:45/ informuje, że próbka wody
pobrana w dniu 11.04.2017r. z wodociągu publicznego Przysucha, punkt
poboru Stacja Uzdatniania Wody Przysucha **nie wykazała obecności
bakterii gr. coli (0 j.t.k.).**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015,
poz. 1989) **woda NADAJE się do spożycia przez ludzi.**

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRZYSUSZE

mgr inż. *Jolanta Wilk*

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Starosta Przysuski Al. Jana Pawła II 10, 26-400 Przysucha
2. Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha Plac Kolberga 11, 26-400 Przysucha
3. Strona internetowa:
www.przysucha.psse.waw.pl