


Przysucha 20.06.2018r.



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W PRZYSUSZE

*P. J. Wasilek*  
*[Signature]*

*P. A. Polakiewicz*  
*[Signature]*



### **OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI HK.6010.79.2018**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) i art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2018 poz. 1152)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody: HK.6000.11.2018r. z dnia 08.03.2018r., Nr HK.6001.54.2018 z dnia 12.04.2018r. i Nr HK.6001.72.2018 z dnia 07.05.2018r. i oraz pozyskanych wyników badań laboratoryjnych – sprawozdania: Nr 265 z dnia 14.03.2018r., Nr 663/S i 664/S z dnia 20.04.2018r., Nr 815/S z dnia 29.05.2018r., PBP/SP/3024/P/2018 z dnia 15.05.2018r., OL-LBW.6211.901.2018 z dnia 01.06.2018r., HKL.9051.1.03024.2018 z dnia 28.05.2018 wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze  
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi  
z wodociągu publicznego Przysucha o produkcji wody powyżej 1000 m<sup>3</sup>/dobę  
zarządzanego przez PGKiM Sp. z o.o. w Przysusze, ul. Targowa 52, 26-400 Przysucha.**

#### **Uzasadnienie**

W ramach kontroli wewnętrznej i nadzoru nad jakością wody pobrano w dniach 08.03.2018r., 19.03.2018r., 12.04.2018r. i 07.05.2018r. próbki wody w następujących punktach monitoringowych:

1. Stacja Uzdatniania Wody Przysucha, ul. Targowa 52,

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Przysusze ul. Skowry 41 - wyniki badań prawidłowe (magnez 5,6 mg/l - poniżej dopuszczalnego zakresu wartości 7-125 mg/l - zgodnie z załącznikiem Nr 1 - odnośnik 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294) „(...)wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości podanej w załączniku przez przedsiębiorstwo wodno – kanalizacyjne”).

Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody stwierdzono, że parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne wykonane zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6, spełniają wymagania określone w załączniku 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Ocenę jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Przysusze wydano w celu poinformowania konsumentów o jakości wody.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Przysusze

*mgr inż. Jolanta Wilk*

#### **Otrzymuje:**

1. PGKiM Sp. z o.o. w Przysusze, ul. Targowa 52, 26-400 Przysucha.
2. A/a.

#### **Do wiadomości:**

1. Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha, Plac Kolberga 11, 26-400 Przysucha.
2. Strona internetowa: [www.przysucha.psse.waw.pl](http://www.przysucha.psse.waw.pl)