


PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PRZYSUSZE
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W PRZYSUSZE

ul. Szkolna 7, 26 – 400 Przysucha, NIP:799-16-61-194 REGON: 670961195
www.przysucha.psse.waw.pl; e-mail : przysucha@psse.waw.pl, tel/fax 48 675-24-22 , 48 675-23-37;



HK.6010.104.2018

Przysucha 06.08.2018r.



**Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Przysusze
ul. Targowa 52
26-400 Przysucha**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze na podstawie informacji telefonicznej otrzymanej w dniu 06.08.2018r. z laboratorium PSSE w Radomiu informuje, że **próbki wody pobrane w dniu 02.08.2018r. z wodociągu publicznego Kolonia Szczerbacka i Przysucha** wykazały obecność bakterii w następujących punktach poboru:

1. wodociąg publiczny Kolonia Szczerbacka zaopatrujący w wodę 2 miejscowości Kolonia Szczerbacka i Głęboka Droga:

- punkt poboru wody - SUW – woda surowa - **gr. coli – 6 j.t.k.**
- **escherichia coli - 6 j.t.k.**
- **enterokoki – 1 j.t.k.**
- punkt poboru wody - Mieszkanie prywatne Głęboka Droga Nr 70 - **gr. coli - 29 j.t.k.**
- **enterokoki – 1 j.t.k.**

2. wodociąg publiczny Przysucha zaopatrujący w wodę 18 miejscowości Przysucha, Jakubów, Kozłowiec, Lipno, Ruski Bród, Kuźnica, Smogorzów, Janów, Gaj, Mariówka, Pomyków, Zawada, Gliniec, Krajów, Wistka, Wola Więcierzowa, Beżnik, Dębiny:

- punkt poboru wody - Publiczna Szkoła Podstawowa ul. Skowiry Nr 41 - **gr. coli – 22 j.t.k.**
- **enterokoki - 2 j.t.k.**

W związku z powyższym **nakazuję** przeprowadzić działania naprawcze w trybie natychmiastowym, a o ich wykonaniu niezwłocznie poinformować **Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze.**

Woda z w/w wodociągów nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Do czasu uzyskania pozytywnych wyników badania próbek wody **właściciel wodociągu został zobowiązany zapewnić odbiorcom wodę dobrej jakości z innego, zastępczego źródła (woda z innego wodociągu, woda butelkowana, woda z cysterny).**

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha Plac Kolberga 11, 26-400 Przysucha
2. Starosta Przysuski Al. Jana Pawła II 10, 26-400 Przysucha
3. Strona internetowa: www.przysucha.psse.waw.pl



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Przysusze**

mgr inż. Jolanta Wilk