

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PRZYSUSZE
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W PRZYSUSZE



ul. Szkolna 7, 26 – 400 Przysucha, NIP:799-16-61-194 REGON: 670961195
www.przysucha.psse.waw.pl; e-mail : przysucha@psse.waw.pl, tel/fax 48 675-24-22 , 48 675-23-37;

HK.6010.114.2018

Przysucha 10.08.2018r.



**Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o. o. w Przysusze
ul. Targowa 52
26-400 Przysucha**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze na podstawie informacji telefonicznej otrzymanej w dniu 10.08.2018r. o godz. 12.¹⁵ z laboratorium PSSE w Radomiu informuje, że próbka wody pobrana w dniu 09.08.2018r. z wodociągu publicznego Kolonia Szczerbacka, **nie wykazała obecności bakterii grupy coli (0 j.t.k.) i Escherichia coli (0 j.t.k.)** w następującym punkcie poboru wody:
- mieszkanie prywatne Głęboka Droga 16.

W związku z powyższym jakość wody odpowiada wymaganiom pod względem mikrobiologicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) i nadaje się do spożycia.



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Przysusze**
mgr inż. Jolanta Wilk

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha, Plac Kolberga 11
2. Starosta Przysuski Al. Jana Pawła II 10, 26-400 Przysucha
3. Strona internetowa: www.przysucha.psse.waw.pl