


ul. Szkolna 7, 26-400 Przysucha, NIP: 799-166-11-94, REGON 670961195

Centrala: (48) 675 24 22; 675 23 37
www.przysucha.psse.waw.pl; e-mail: przysucha@psse.waw.pl



HK.6010.94.2019



Przysucha 12.06.2019r.

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) i art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2018 poz. 1152)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody: Nr HK.6001.16.2019r. z dnia 18.02.2019r., HK.6000.11.2019r. z dnia 14.03.2019r., HK.6001.47.2019r. z dnia 11.04.2019r., HK.6001.57.2019r. z dnia 06.05.2019r. i HK.6001.64.2019r. z dnia 14.05.2019r. oraz pozyskanych wyników laboratoryjnych, sprawozdania: Nr 275/S z dnia 04.03.2019r., Nr OL-LBW.6211.325/z2019 z dnia 11.03.2019r., Nr HKL.9052.1.00968.2019 z dnia 08.03.2019r., Nr PBP/SP/968/P/2019 z dnia 27.02.2019r., Nr 282 z dnia 20.03.2019r., Nr 716/S z dnia 18.04.2019r., Nr 717/S z dnia 17.04.2019r., Nr 718/S z dnia 17.04.2019r., Nr 719/S z dnia 17.04.2019r., Nr 833/S z dnia 15.05.2019r. i Nr 912/S z dnia 24.05.2019r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Przysucha o produkcji wody powyżej 1000 m³/dobę
zarządzanego przez PGKiM Sp. z o.o.; ul. Targowa 52; 26-400 Przysucha.**

Uzasadnienie

W ramach nadzoru nad jakością wody i kontroli wewnętrznej pobrano w dniach: 18.02.2019r., 14.03.2019r., 11.04.2019r., 06.05.2019r. i 14.05.2019r. próbki wody w następujących punktach monitoringowych:

1. Stacja Uzdatniania Wody Przysucha; ul. Targowa 52,
2. Spółdzielnia Mieszkaniowa Przysucha; ul. Skowry 36,
3. Punkt Małej Gastronomii „U Eli” Przysucha; ul. Szkolna 7,
4. Mieszkanie prywatne Wistka 31; gm. Przysucha.

Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody stwierdzono, że parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne wykonane zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6, spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294). Jednocześnie informuję, że na podstawie sprawozdania z badań próbki wody do spożycia Nr 257/S z dnia 04.03.2019r. stwierdzono zaniżoną wartość parametru magnezu - 5,7mg/l (norma 7-125 mg/l). Zgodnie z załącznikiem Nr 1, pkt D, odnośnik 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294) „(...)wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości podanej w załączniku przez przedsiębiorstwo wodno – kanalizacyjne”).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Ocenę jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Przysusze wydano w celu poinformowania konsumentów o jakości wody.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Przysusze

mgr inż. Jolanta Wilk

Otrzymuje:

1. PGKiM Sp. z o.o.; ul. Targowa 52; 26-400 Przysucha.
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha; Plac Kolberga 11; 26-400 Przysucha.
2. Strona internetowa: www.przysucha.psse.waw.pl

niepodlega