




HK 6010/18:2018



Przysucha 25.10.2019 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej  
Sp. z o.o. w Przysusze  
ul. Targowa 52  
26-400 Przysucha

**Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego  
w sprawie wydania decyzji merytorycznej**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze w wyniku analizy dostarczonych przez PGKiM Sp. z o.o. w Przysusze sprawozdań z badań próbek wody do spożycia wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) stwierdził, że próbka wody pobrana w dniu 03.10.2019r. z wodociągu publicznego Długa Brzezina, gm. Przysucha wykazała przekroczenie parametrów fizyko – chemicznych w następującym punkcie poboru:

**1. Stacja Uzdatniania Wody w Długiej Brzezynie, gm. Przysucha** zgodnie ze sprawozdaniem Nr 2141/S z dnia 15.10.2019 r. wartość parametru żelaza – 262 µg/l (norma – 200 µg/l), mętność – 2,3 NT µg/l U (norma – 1 NTU), zapach – nieakceptowalny (norma – akceptowalny) oraz chlor wolny – 0,80 µg/l (norma – 0,30 µg/l).

W związku ze stwierdzonym stanem faktycznym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze, zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego.

W myśl art. 7 i 10 kpa, biorąc pod uwagę zapewnienie stronie udziału w postępowaniu oraz umożliwienie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów przed wydaniem decyzji administracyjnej, informuję o możliwości wglądu do akt sprawy oraz złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia na temat

- przyczyn pogorszenia jakości produkowanej i dostarczanej wody,
- planowanych do realizacji działań naprawczych

oraz zgodnie z § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. dostarczenia w ciągu 30 dni od dnia otrzymania sprawozdań z badań jakości wody wykazujących wyeliminowanie ponadnormatywnej wartości parametrów: żelaza, mętności, zapachu oraz chloru wolnego w wodzie z wodociągu publicznego Długa Brzezina.



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Przysusze

mgr inż. Jolanta Wilk

Otrzymuje:

1. Adresat. (za zwrotnym potw. odbioru).
2. A/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha, Pl. Kolberga 11.