

ul. Szkolna 7, 26-400 Przysucha, NIP: 799-166-11-94, REGON 670961195

Centrala: (48) 675 24 22; 675 23 37

www.przysucha.psse.waw.pl; e.mail: przysucha@psse.waw.pl



HK.6010.38.2020

Przysucha 08.04.2020r.

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) i art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2019 poz. 1437) po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole z poboru próbki wody Nr HK.6001.28.2020 z dnia 17.02.2020r. oraz pozyskanych sprawozdań z badań próbki wody do spożycia: Nr 277/S z dnia 04.03.2020r., Nr PBP/SP/1075/P/2020 z dnia 25.02.2020r., Nr OL-LBW.6211.267/z-268/z.2020 z dnia 03.03.2020 oraz Nr HKL.9052.1.01075.2020 z dnia 24.02.2020 wykonanej zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Długa Brzezina o produkcji wody poniżej 100 m³/dobę
zarządzanego przez PGKiM Sp. z o.o.; ul. Targowa 52; 26-400 Przysucha.

Uzasadnienie

W ramach kontroli wewnętrznej pobrano w dniu 17.02.2020r. próbkę wody w następującym punkcie monitoringowym:

1. Mieszkanie prywatne Długa Brzezina 11, gm. Przysucha.

Na podstawie sprawozdań z badań próbki wody do spożycia stwierdzono, że parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne wykonane zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6, spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

Jednocześnie informuję, że na podstawie sprawozdania z badań próbki wody do spożycia Nr 277/S z dnia 04.03.2020r. stwierdzono zaniżoną wartość parametru magnezu - 4,2mg/l (norma 7-125 mg/l) Zgodnie z załącznikiem Nr 1, pkt D, odnośnik 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294) „(...)wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości podanej w załączniku przez przedsiębiorstwo wodno – kanalizacyjne”).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Ocenę jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Długiej Brzezynie wydano w celu poinformowania konsumentów o jakości wody.

Otrzymuje:

1. PGKiM Sp. z o.o.; ul. Targowa 52; 26-400 Przysucha.
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha, Pl. Kolberga 11, 26-400 Przysucha
2. Strona internetowa: www.przysucha.psse.waw.pl

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Przysusze

mgr inż. Jolanta Wilk

więzodległa