

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o.  
26-400 Przysucha ul. Targowa 52  
tel. 48 675 22 94, 48 675 20 51  
tel/fax 48 675 21 63  
Reg. 670984138 NIP 799-000-40-28


Przysucha, dnia 11.06.2021r

L. dz. 1042/2021

Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny w Przysusze  
ul. Szkolna 7  
26-400 Przysucha

W odpowiedzi na decyzję HK.6010.67.2021 oraz HK.6010.68.2021 PGKiM Sp. z o.o. ul. Targowa 52 informuje o dokonanych działaniach w związku z powyższymi decyzjami:

1. Zachlorowano instalację wewnętrzną w świetlicy Wistka (należy przy tym zaznaczyć, iż obiekt od dłuższego czasu jest nieczynny).
2. Przepłukano Ujęcie Suw Skrzyńsko w dniu 10.06.2021 oraz ta czynność będzie kontynuowana w następujących dniach.
3. Poinformowano odbiorców wody poprzez ogłoszenie przyjęte zwyczajowo i zamieszczenie na stronie internetowej o spożyciu wody po jej przegotowaniu - zgodnie z decyzją Sanepidu.
4. Po ponownym przebadaniu wody o wynikach poinformujemy mieszkańców.

  
Członek Zarządu  
Krzysztof Kowalewski

  
Prezes Zarządu  
Bogdan Rutkowski

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha Pl. Kolberga 11, 26-400 Przysucha